


Ügyintéző
Telefon
Fax
email

tanácsadó / Összefoglalás



Helyiség magassága: 2.900 m, Szerelési magasság: 2.900 m,
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték
1:64

Felület	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Munkasík	/	502	315	613	0.626
Talaj	20	407	282	491	0.692
Mennyezet	70	126	97	156	0.769
Falak (4)	50	297	127	608	/

Munkasík:

Magasság: 0.850 m
Rács: 32 x 32 Pontok
Szélso övezet: 0.000 m

Lámpatest darablista

Sz.	Darab	Megnevezés (Korrekciófaktor)	Φ (Világítótest) [lm]	Φ (Lámpák) [lm]	P [W]
1	6	PANEL LED-40_3600 S01511099 (1.000)	3612	3612	40.2
			összes: 21671	összes: 21672	241.2

Specifikus csatlakozási érték: $10.05 \text{ W/m}^2 = 2.00 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Alapfelület: 24.01 m^2)